



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 30.09.2015

Sak nr.: 15/8146-3

Internt l.nr.: 43310/15

Sak: 88/15

Tittel: **Høringsuttale til søknad om løyve til å bygge ei ny 132 kV linje mellom Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune til Frø**

Behandling:

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune meiner at søknaden om 132 kV linja mellom Dalsbotnfjellet vindkraftverk og Frøyset transformatorstasjon er eit nødvendig tiltak for å kunne transportere ut elektrisk kraft frå vindkraftverket, og rår til at det vert gitt løyve til utbygging.
2. Justering av linjetraseen som omtalt i søknaden ved Stølsvatnet like nord for Austgulfjorden og ved Halsane lengst sør i fylket, bør gjennomførast.
3. Det må gjennomførast kulturminneregistrering, og mastefeste og linjeføring må justerast, dersom tiltaket får negative konsekvensar for kulturminne og kulturmiljø.